

研修センター空調設備工事

設計書及び仕様書

和泊町教育委員会

区分	品名	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
研修センター空調設備工事							
和泊町 根折 地内							
1	多目的ホール 床置形空調機(室外耐塩仕様)	10馬力	2	基	0	0	
	配管穴用コア貫工事		2	個所	0	0	
	電源工事		1	式	0	0	
	室外機設置場所補修工事		2	個所	0	0	
2	事務室 空調機(室外耐塩仕様)	3馬力	1	基	0	0	
3	図書室 空調機(室外耐塩仕様)	4.0K	1	基	0	0	
4	宿泊室(2階) 空調機(室外耐塩仕様)	2.8K	3	基	0	0	
5	宿泊室(3階) 空調機(室外耐塩仕様)	2.8K	1	基	0	0	
6	クーラー移設工事(事務室→宿直室)		1	基	0	0	
7	既設エアコン リサイクル		6	基	0	0	
	※現場経費(諸経費)		1	式	0	0	
	小計					0	
	※最低制限価格の算出については、直接工事費のみで算出すること						
	消費税		10	%		0	
	合計					0	

特記仕様書

工事名	研修センターホール空調設備工事
期間	契約日から50日間
目的	本業務は、研修センターにおいて空調設備の設置等を行い利用者の利用促進と施設の適正管理を行う。
場所	和泊町 根折 地内
総則	<p>本業務により、現場占用物、既設構造物及び第三者に対して損害を与えないよう十分注意すること。万一損傷を与えた場合は、請負者にて原形復旧すること。</p> <p>本特記仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は速やかに教育委員会と書面（打合簿）にて協議を行うこと。</p>
施工工程	<p>関係機関への手続きは速やかに行うこと。</p> <ul style="list-style-type: none">・作業時間は原則として日の出から日没までとする。・やむを得ず休日に作業を行う場合は、監督員と協議するものとする。・着手前に実施工程を計画し監督員と協議すること。
安全対策	作業時には規制及び案内看板等の安全対策を十分に行い、利用者の安全に配慮し計画すること。
工事	本業務を実施するにあたり、既存施設の調査を行い工事の詳細計画を立案し、 <u>製品については商品仕様と同等以上のもの</u> で監督員の承認を得ること。

研修センター空調設備工事

研修センター 館内施設案内図

