

(様式6)

回 答 書

工 事 名	令和7年度 町単独道路整備事業 与名原平線 舗装工事 2工区		
工 事 箇 所	和泊町 和泊 地内		
質 問 事 項	回 答		
1. 設計内訳 6・29頁 下層路盤厚が、図面では 20cm 厚となっていますが、工事設計書の積み上げと差異があるようです。確認お願いいたします。	下層路盤工は t=150 で積算しています。		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			